



Nasz znak: ZDP.WI.4621.7/17.JW
Dotyczy: Budowa ronda – ul. Średzka w Rabowicach
Wasz znak: ET-OS-1/11/2017

Poznań, dnia 11.12.2017 r.

Pracownia ELITON
Elżbieta Zbytniewska
ul. Szkolna 23
Tomice
62-060 Stęszew

W odpowiedzi na pismo nr ET-OS-1/11/2017 z dnia 28.11.2017 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu uzgadnia pozytywnie projekt budowlany kanalizacji deszczowej dla budowy ronda na skrzyżowaniu projektowanej przez Państwa obwodnicy drogowej Swarzędza z drogą powiatową nr 2410P Swarzędz – Środa Wielkopolska w m. Rabowice, gmina Swarzędz z następującymi uwagami:

1. Wpusty zlokalizować poza pasem ruchu. Zastosować wpusty krawężnikowo-ściekowe oraz na części zabrukowanej wpusty uliczne.
2. Projekt należy dostosować pod względem prawnym (wydany ZRID), technicznym i technologicznym do naszego projektu: „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P na odcinku Węzeł Kleszczewo (S5) - Gwarzewo – Żalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową)”, który będzie realizowany w terminie do września 2018 r w ramach otrzymanego dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 oraz uzgodnić z ZPD przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Nadmieniamy, że należy także skoordynować kwestię terminu opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych, aby nie było potrzeby rozbiórki elementów, które będą w ramach ww. dofinansowania wykonane jako kwalifikowalne.

Niniejsza opinia nie stanowi uzgodnienia stałej organizacji ruchu.

Opinia niniejsza zachowuje ważność przez 2 lata od czasu wydania.

Z-ca Dyrektora ds. inwestycyjnych
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
W POZNANIU

Marek Bereżecki
upr. bud. nr 298/85/PW
upr. bud. nr 196/86/PW

Otrzymują:

1. Adresat
2. ZDP-a/a

Do wiadomości:
UMiG Swarzędz

Sprawę prowadzi:
Justyna Wiktorska
Tel. 61 85 93 469