

# KARTA SONDOWANIA SONDĄ DYNAMICZNĄ LEKKĄ DPL (SD-10)

Załącznik 5.

**Temat:**

"Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2400P (ul. Szamotulska),  
odcinek między ul. Kolejową a Pocztową w m. Rokietnica."

**Data:**

**Lokalizacja:**

Rokietnica, ul. Szamotulska - przy otworze nr 2N

11.05.2016

GŁĘBOKOŚĆ [m]	POZIOM WODY [m]	PROFIL LITOLOGICZNY	LICZBA UDARÓW	STOPIEŃ ZAGĘSZCZENIA ID	ŚREDNI STOPIEŃ ZAGĘSZCZENIA	WSKAŹNIK ZAGĘSZCZENIA Is	ŚREDNI WSKAŹNIK ZAGĘSZCZENIA	ILOŚĆ UDARÓW NA 10 CM WBICIA SONDY						
								4	10	20	25	30	40	50
								luźny	średniozagęszczony			zagęszczony		
0,5		droga												
		nN/nB	18											
			21											
			17											
			14											
			15											
1,0			14											
			11											
			13											
			12											
			11											
1,5			12											
		Pd+Ż	11											
			8											
			8											
2,0			6	0,40		0,92								
			8	0,46		0,93								
			7	0,43		0,93								
			7	0,43		0,93								
			8	0,46	0,47	0,93	0,93							
			10	0,50		0,94								
			10	0,50		0,94								
2,5			8	0,46		0,93								
			7	0,43		0,93								
			9	0,48	0,45	0,94	0,93							
			8	0,46		0,93								
3,0			7	0,43		0,93								
3,5														
4,0														

Wykonano zgodnie z normą PN-B-04452:2002.

Sondowanie wykonał: mgr Wit Stanisław Witaszak

Opracował: mgr Wit Stanisław Witaszak