

LABORATORIUM GEOLOGICZNO-DROGOWE

LABGEO WIT STANISŁAW WITASZAK

Ul. Zamojskich 15E, 63-000 Środa Wlkp.
Tel. 660 422 637 www.labgeo.pl w.witaszak@labgeo.pl

Karta dokumentacyjna otworu nr 2N

Data wykonania: 2016-05-11

Temat: Przebudowa dr. powiatowej nr 2400P w Rokietnicy

Rzędna: 0,00

X:

Y:

Sporządził(a):

mgr Wit Stanisław Witaszak

Sprawdził(a):

mgr Andrzej Stube

Adres: Rokietnica

Proba	Poziom wody	Głębokość(m)	Miąższość	Profil litolog.	Opis gruntu	Wilgotność	Waleczki	IL(n) gr.spoiste	ID(n) gr.sypkie	Sonda dynamiczna SD10
		0,143			Nawierzchnia bitumiczna,					
		0,257			Kamień + tłuczeń,					
		0,1			I Nasyp niekontrolowany lub budowlany piaskidrobne zaglinione ze żwirem, ciemno-szary					
		1								
		1,3			I Nasyp niekontrolowany, humus, piasek gliniasty, żwir, gruz ceglany, czarny					
		1,80								
		2								
		1,2			III Piasek drobny z domieszką żwir,				0,45	
										7
										6
										6
										7
										8
										9
										9
										9
										8
										9
										8
										9

Głębokość: 3,0

		Głębokość: 3,0