



Poznań, 21.03.2019 r.

Nasz znak: ZDP.WO.261.2.12/19

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Budowa obiektu inżynierskiego (mostu) w m. Nadrożno w ciągu drogi powiatowej nr 2408P, gmina Pobiedziska, powiat poznański, województwo wielkopolskie.

Wasz znak:

1. Zamawiający, Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), zamieszcza treść wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dalej SIWZ, który wpłynął w ww. postępowaniu, wraz z wyjaśnieniami:

**Czy zamawiający dopuszcza szerokość jezdni 4,2 m na moście tymczasowym?**

**Odp.: Nie dopuszcza. Minimalna szerokość jezdni na moście tymczasowym to 5,5 m.**

2. Niniejsze stanowi integralną część SIWZ.
3. Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.
4. Zamawiający nie zmienia treści ogłoszenia o zamówieniu.

Sprawę prowadzi:  
Magdalena Kozak

Specjalista  
ds. zamówień publicznych  
*M. Kozak*  
Magdalena Kozak

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Poznaniu  
*M. Borowczak*  
Marek Borowczak