



Poznań, 26.03.2019 r.

Nasz znak: ZDP.WO.261.2.12/19

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Budowa obiektu inżynierskiego (mostu) w m. Nadrożno w ciągu drogi powiatowej nr 2408P, gmina Pobiedziska, powiat poznański, województwo wielkopolskie.

Wasz znak:

- I. Zamawiający, Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), zamieszcza treść wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dalej SIWZ, który wpłynął w ww. postępowaniu, wraz z wyjaśnieniami:
  1. Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że jest w posiadaniu wszystkich decyzji administracyjnych i uzgodnień instytucjonalnych niezbędnych do prowadzenia prac budowlanych, które zachowują ważność na czas trwania budowy oraz, że ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób nie obciążą Wykonawcy.  
**Odp.: Zamawiający potwierdza, że jest w posiadaniu wszystkich decyzji administracyjnych i uzgodnień instytucjonalnych niezbędnych do prowadzenia prac budowlanych. Po rozpoczęciu budowy Wykonawca odpowiada za wdrożenie zapisów decyzji i uzgodnień, w tym ich ewentualną aktualizację.**
  2. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zapisy z decyzji administracyjnych nie udostępnionych na etapie postępowania przetargowego, które mogą wymuszać wykonanie robót nie ujętych w przekazanej dokumentacji nie będą obciążać Wykonawcy.  
**Odp.: W załączeniu udostępniamy zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu. W ramach przedmiotowej inwestycji nie występują decyzje administracyjne nie udostępnione na etapie postępowania przetargowego.**
  3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił kompletną dokumentację projektową i że ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób nie będą obciążały Wykonawcy robót.  
**Odp.: Zamawiający potwierdza, że udostępnił kompletną dokumentację projektową. Niezależnie od opracowania podstawowego, jakim jest dokumentacja projektowa Wykonawca przed planowanym wybudowaniem obiektu zobowiązany jest opracować projekty wyszczególnione w SST oraz opisie technicznym.**
  4. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane dla działek, na których planowana jest inwestycja.  
**Odp.: Zamawiający potwierdza, że posiada prawo do dysponowania działkami pasa drogowego. Roboty na działkach sąsiednich w zakresie zgodnym z uzyskaną decyzją ZRID.**
  5. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie ponosił opłat związanych z zajęciem terenu/ pasa drogowego.  
**Odp.: Wykonawca nie będzie ponosił opłat związanych z zajęciem terenu pasa drogowego.**
  6. Prosimy o przekazanie zestawienia drzew do wycinki wraz z podaniem ich średnic.  
**Odp.: Zestawienie drzew do wycinki wraz z podaniem ich średnic zawarto w opisie technicznym PW (p. 16, str. 19).**



7. Prosimy o potwierdzenie, że ewentualne opłaty administracyjne za wycinkę oraz ewentualna konieczność wykonania nasadzeń zastępczych w żaden sposób nie będą obciążać Wykonawcy.  
**Odp.: Wycinka drzew zatwierdzona decyzją ZRID.**
8. Do czego mają służyć ścianki tymczasowe winylowe w ilości 98 mb (z pozycji przedmiarowej nr 83)? W dokumentacji projektowej nie ma wzmianki o konieczności ich wykonania.  
**Odp.: Winylowe ścianki szczelne przewidziano jako tymczasowe zabezpieczenie podstawy nasypu drogi tymczasowej od strony północnej.**
9. W przypadku konieczności wykonania ścianek winylowych tymczasowych, prosimy o podanie ich długości oraz parametrów wytrzymałościowych.  
**Odp.: W przypadku konieczności wykonania ścianek winylowych tymczasowych, zgodnie z zapisami opisu technicznego PW (p. 14 str. 16) oraz SST przed planowanym wybudowaniem obiektu Wykonawca zobowiązany jest do opracowania technologii wprowadzenia w grunt ścianek szczelnych wraz z ewentualnym rozparciem. W ramach tego opracowania należy dobrać ich parametry oraz długość.**
10. W której pozycji przedmiarowej należy ująć wykonanie cienkowarstwowej powłoki hydrofobowej na wewnętrznej powierzchni konstrukcji z prefabrykatów łukowych?  
**Odp.: Wykonanie cienkowarstwowej powłoki hydrofobowej na wewnętrznej powierzchni konstrukcji z prefabrykatów łukowych należy ująć w pozycji nr 98. Prefabrykaty betonowe.**
11. Wg pozycji przedmiarowej nr 116, stożki należy umocnić kostką kamienną, natomiast przywołana przy tej pozycji specyfikacja M.20.01.11 jako materiał umocnienia podaje płyty ażurowe. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.  
**Odp.: Stożki należy umocnić kostką kamienną wg informacji zawartych w opisie technicznym oraz części rysunkowej opracowania.**
12. Prosimy o potwierdzenie, że bariery drogowe tymczasowe przy drodze objazdowej po zakończeniu robót stają się własnością Zamawiającego i należy je odwieźć do obwodu drogowego w Biskupicach (zgodnie z opisem pozycji przedmiarowej nr 64).  
**Odp.: Potwierdzamy, że bariery drogowe tymczasowe przy drodze objazdowej po zakończeniu robót stają się własnością Zamawiającego i należy je odwieźć do obwodu drogowego w Biskupicach.**
13. Czy dla barier drogowych docelowych wiążące są parametry podane w specyfikacji D.07.05.01 (H2W4), czy na rysunku 2.1 z projektu wykonawczego (H1W3, N2W3).  
**Odp.: Należy wykonać bariery i barieroporęcze o parametrach i zakresach określonych na rysunku 2.1 Plan sytuacyjno-wysokościowy (droga powiatowa 2408P).**
14. Wg Wykonawcy, bariera z pozycji przedmiarowej nr 63 ujęta jest również w pozycji nr 105. Prosimy o zajęcie stanowiska.  
**Odp.: Potwierdzamy, że pozycja przedmiarowa 63 została zdublowana w pozycji 105. W kosztorysie ofertowym dla poz. 63 należy przyjąć cenę jednostkową i wartość 0,00 zł. W załączeniu udostępniamy uaktualniony kosztorys ofertowy i przedmiar (pliki: zał. 2 kosztorys ofertowy po modyfikacji, zał. 11 przedmiar robót po modyfikacji).**
15. Dotyczy warunków udziału w zamówieniu: Proszę o wyjaśnienie zasadności postawionego warunku dotyczącego posiadania doświadczenia w budowie przepustów, tj. „...oraz dwie roboty budowlane obejmujące budowę nowego przepustu żelbetonowego każda;”. Zgodnie z art. 22 ust. 1a ustawy PZP „Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu [...] w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia”. Przedmiot zamówienia nie zawiera w swoim





zakresie budowy przepustu. Powyższy warunek jest niezgodny z obowiązującą ustawą PZP. Prosimy o rezygnację lub zmianę z tego zapisu.

**Odp.: Warunki udziału w zamówieniu pozostawia się bez zmian. Budowa nowego obiektu inżynierskiego o konstrukcji sklepionej w zakresie rodzaju robót żelbetowych i technologii wykonania odpowiada realizacji przepustu żelbetowego.**

II. W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 6 Pzp Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert, modyfikując tym samym SIWZ w następujący sposób:

**1. ZMIENIONA ZOSTAJE TREŚĆ ROZDZ. XIV PKT 1 SIWZ:**

**było:**

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, pok. 026, w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia	<b>29 marca 2019 r.</b>	do godz.	<b>10:00</b>
---------	-------------------------	----------	--------------

**zmieniono na:**

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, pok. 026, w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia	<b>01 kwietnia 2019 r.</b>	do godz.	<b>11:00</b>
---------	----------------------------	----------	--------------

**2. ZMIENIONA ZOSTAJE TREŚĆ ROZDZ. XVI SIWZ:**

**było:**

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, pok. 503.

w dniu	<b>29 marca 2019 r.</b>	o godz.	<b>10:15</b>
--------	-------------------------	---------	--------------

- Otwarcie ofert jest jawne.
- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- Podczas otwarcia ofert odczytane zostaną: nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
- Wykonawca nie może zastrzec w ofercie informacji, o których mowa w punkcie powyżej, jako stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje, o których mowa w pkt 2-3 niniejszego rozdziału.

**zmieniono na:**

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, pok. 503.



w dniu	01 kwietnia 2019 r.	o godz.	11:15
--------	---------------------	---------	-------

1. Otwarcie ofert jest jawne.
  2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  3. Podczas otwarcia ofert odczytane zostaną: nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
  4. Wykonawca nie może zastrzec w ofercie informacji, o których mowa w punkcie powyżej, jako stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
  5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje, o których mowa w pkt 2-3 niniejszego rozdziału;
- III. Niniejsze stanowi integralną część SIWZ.
- IV. Zamawiający zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu.

Sprawę prowadzi:

Magdalena Kozak

Specjalista

ds. zamówień publicznych

*M. Kozak*  
Magdalena Kozak

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Poznaniu  
*M. Borowczak*  
Marek Borowczak

Załączniki:

- 1) zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu;
- 2) zał. 2 kosztorys ofertowy po modyfikacji;
- 3) zał. 11 przedmiar robót po modyfikacji.