

Szamotuły, dnia 19.07.2016r.

MU/MS/I.dz. ....1900/2016

**Pracownia ELITON**  
**Tomice, ul. Szkolna 23**  
**62-060 Stęszew**

**Dotyczy: zmiany lokalizacji złącza ZKP w m.Lusowko.**

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.06.2016r. uprzejmie informuję, że wyrażamy zgodę na proponowaną zmianę lokalizacji istniejącego złącza ZKP w miejscowości Lusówko dz.222/6, 207/1 (zasilanie ze stacji 02-512).

W związku z tym należy własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z Posterunkiem Energetycznym w Tarnowie Podgórnym (tel.618385614) zdemontować istniejące złącze ZKP i przenieść do nowej lokalizacji. Złącze zasilić istniejącym kablem nN 0,4 kV YAKY 4\*70 mm<sup>2</sup>.


Po wykonaniu prac należy dostarczyć do RD Szamotuły geodezyjną inwentaryzację powykonawczą uwzględniającą zmianę trasy kabla i nową lokalizację złącza ZKP oraz protokoły badania kabla nN i uziemienia złącza.

Sprawę prowadzi:  
Sekcja Utrzymania RD Szamotuły  
Tel.612928150

Z poważaniem:

  
Rejon Dystrybucji Szamotuły  
Dział Majątku Sieciowego  
KIEROWNIK  
Maciej Panek

k.o.  
A/a, MU

  
**Centrala**  
Enea Operator Sp. z o.o.  
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10  
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60  
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl  
www.operator.enea.pl