

Poznań, dnia 06.05.2016r

L. dz. nr 820 /2016

Pracownia ELITON  
ul. Szkolna 23  
Tomice, 62-060 Stęszew

Dotyczy: Przebudowa/Rozbudowa drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgórne - Więckowice na odcinku Lusówko (Rozalin) – Więckowice oraz drogi powiatowej nr 2403P Więckowice - Dopiewo w m. Więckowice, gmina Tarnowo Podgórne i gmina Dopiewo, powiat poznański, województwo wielkopolskie.

Poznański Związek Spółek Wodnych w odpowiedzi na pismo z dnia 19.02.2016 r. dotyczące wydania warunków technicznych na odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z w/w odcinków drogi DP 2392P uprzejmie informuje:

1. Na odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z przebudowy/rozbudowy drogi DP 2392P jest wymagane pozwolenie wodno prawne. Operat wodno prawny należy uzgodnić z PZSW.
2. Inwestor zgodnie z Art.171.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 (Prawo Wodne Dz.U. z 1 kwietnia 2015r poz. 469) zobowiązany jest do ponoszenia świadczeń na rzecz Gminnej Spółki Wodnej Tarnowo Podgórne, Gminnej Spółki Wodnej Dopiewo na konserwację eksploatację i utrzymanie urządzeń melioracyjnych będących odbiornikami dla w/w wód. W myśl w/w artykułu zobowiązuje się inwestora również do ponoszenia świadczeń na ewentualną, niezbędną rozbudowę i przebudowę w/w urządzeń melioracyjnych wynikających z ich ograniczonych możliwości hydraulicznych przy zwiększających się w nich przepływach spowodowanych realizacją pozwolenia wodno-prawnego, o które winien wystąpić inwestor.
3. Odprowadzenie wód deszczowych z odcinka drogi powiatowej na odcinku miejscowości Więckowice (odcinek Więckowice - Dopiewo) do stawu w ciągu rowu St-46-1 jest możliwe na warunkach :
  - przebudowa / naprawa odcinka rurociągu  $\varnothing 300\text{mm}$  na odcinku w km 0+800-0+920 (bardzo zły stan techniczny rurociągu).
  - zwracamy, że podczas opadów staw wypełnia się do stanów powyżej wylotu ze stawu.
  - wykonaniu gruntownej konserwacji w/w rowu otwartego na długości 400mb w km 0+400-0+800
  - należy określić z podaniem dokładnego wyliczenia Q-roczne i Q-sekundowe z odprowadzenia wód deszczowych do stawu w ciągu rowu St-46-1.
4. Odprowadzenie wód deszczowych z odcinka drogi Więckowicach (odcinek Więckowice – Tranowo Podgórne ) jest możliwe wyłącznie poprzez rowy przydrożne chłonne.
5. Odcinek drogi w miejscowości Lusówko (Rozalin) zgodnie z dokumentacją techniczną dochodzi do kolizji zrurociągowanym odcinkiem rowu W-C-12 o średnicy  $\varnothing 210\text{mm}$  około 550m (km 1+600 projektowanej drogi Więckowice - Lusówko) od granicy z gminą Dopiewo oraz sieć drenarska . Odprowadzenie z tego odcinka drogi jest możliwe poprzez rowy przydrożne chłonne.

DYREKTOR  
*[Podpis]*  
mgr inż. Leszek Korzep