



Poznań, dnia 07.10.2019 r.

Nasz znak: ZDP.WO.261.2.39/19

Dotyczy: Remont drogi powiatowej nr 2461P Czapury – Gądky na odcinku Babki-Daszewice

Wasz znak:

Wszyscy Wykonawcy

Zamawiający – Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu informuje zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r- Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2018r., poz. 1986 ze zmianami) ,że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem oraz na podstawie art. 38 ust. 4 zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zał. 2 kosztorys ofertowy.

Pytanie 1

Prosimy o sprecyzowanie materiału z jakiego należy wykonać ławę pod obrzeża z pozycji 9 kosztorysu ofertowego oraz ujęcie go w opisie pozycji. Według SST D-08.03.01 p. 2.5 ławę pod obrzeże należy wykonać ze żwiru , a według projektu wykonawczego rys. 3.1 , ławy należy wykonać z betonu C12/15.

Odpowiedź 1

Ławę betonową pod obrzeże należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym tj. z betonu C12/15.
Zamawiający dokonuje zmiany w poz. 9 kosztorysu ofertowego.

Załączniki:

- zmodyfikowany zał. 2 kosztorys ofertowy

Sprawę prowadzi:

Marlena Jakubiak
Tel. 61 859-34-34