



Poznań, dnia 21.10.2019 r.

Nasz znak: ZDP.WO.261.2.48/19

Dotyczy: Remont drogi powiatowej nr 2458P/2455P Dobieżyn - Piekary

Wasz znak:

Wszyscy Wykonawcy

Zamawiający – Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu informuje zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r- Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2019r., poz. 1843) ,że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1

Prosimy o udzielenie wyjaśnień niezbędnych do właściwego opracowania oferty:

Dotyczy D.05.03.05b pkt. 2.11

W tab. 21 wskazano pogrubioną czcionką wymagania dla AC11W, KR1-2, podczas gdy mieszankę na warstwę ściernalną należy zaprojektować dla KR3-4. Prosimy o zweryfikowanie i potwierdzenie treści SST.

Odpowiedź 1

Zamawiający wyjaśnia, że mieszankę betonu asfaltowego AC11W na warstwę wyrównawczą należy zaprojektować dla KR 3-4, zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej D-05.03.05b tablica 2 przy spełnieniu wymagań tablicy 21.

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.

Zamawiający nie zmienia treści ogłoszenia o zamówieniu.

Sprawę prowadzi:

Sylwia Godlewska

Tel. 61 859-34-34