



Poznań, dnia 09.04.2020 r.

Nasz znak: ZDP.WO.261.2.13/20

Dotyczy: Remont mostu drogowego przez rzekę Wartę w pasie drogi powiatowej nr 2406P w m. Biedrusko – Etap I

Wasz znak:

### Wszyscy Wykonawcy

Zamawiający – Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu informuje zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r- Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2019r., poz. 1843) ,że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz na podstawie art. 38 ust. 4 zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia: SIWZ oraz załączniki: nr 1, nr 3-9.

#### Pytanie 1

Prosimy o jednoznaczne podanie hierarchii ważności dokumentacji projektowej na kontrakcie z podziałem na składowe części dokumentacji projektowej tj. rysunki, opis techniczny oraz SST. Określenie takiej hierarchii jest niezbędne w celu ustalenia jednoznacznych procedur postępowania w przypadku pojawienia się ewentualnych rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami.

#### Odpowiedź 1:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 1 ust. 4 projektu umowy

„Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą kolejnością:

- 1) Umowa;
- 2) Projekty wykonawcze;
- 3) STWIORB;
- 4) SIWZ (w zakresie nie ujętym wyżej);
- 5) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowiącym jej integralną część Kosztorysem ofertowym.”

Opis techniczny i rysunki należy traktować jako komplet i równoważne. Wszelkie wątpliwości lub rozbieżności należy wyjaśnić na etapie przetargu i uwzględnić w ofercie Wykonawcy.

#### Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że jest w posiadaniu wszystkich decyzji administracyjnych i uzgodnień instytucjonalnych niezbędnych do prowadzenia prac budowlanych, które zachowują ważność na czas trwania budowy oraz, że ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób nie obciążą Wykonawcy.

#### Odpowiedź 2 :

Zamawiający nie zawarł z PGW Wody Polskie umowy na użytkowanie gruntów pokrytych wodami. Zawarcie w/w umowy leży po stronie Zamawiającego.

Ponadto Zamawiający, jest w posiadaniu pozostałych decyzji administracyjnych i uzgodnień instytucjonalnych niezbędnych do prowadzenia prac budowlanych, które zachowują ważność na czas rozpoczęcia budowy, a ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób nie obciążą Wykonawcy. W przypadku utraty ważności

w trakcie prowadzenia prac Wykonawca ma obowiązek ich przedłużenia i powinno to zostać uwzględnione w ofercie Wykonawcy.

Zwracamy jednak uwagę na fakt, że do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie opracowań dodatkowych uwzględnionych w specyfikacjach technicznych, jak również opracowań związanych z przyjętą technologią budowy i wynikających z nich ewentualnych dodatkowych opinii, uzgodnień, decyzji, pomiarów i badań.

### **Pytanie 3**

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zapisy z decyzji administracyjnych nie udostępnionych na etapie postępowania przetargowego, które mogą wymuszać wykonanie robót nie ujętych w przekazanej dokumentacji nie będą obciążać Wykonawcy.

#### **Odpowiedź 3 :**

Zamawiający potwierdza, że wszelkie zapisy z decyzji administracyjnych nie udostępnionych na etapie postępowania przetargowego, które mogą wymuszać wykonanie robót nie ujętych w przekazanej dokumentacji nie będą obciążać Wykonawcy.

### **Pytanie 4**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane dla działek, na których planowana jest inwestycja.

#### **Odpowiedź 4 :**

Zamawiający potwierdza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane dla działek, na których planowana jest inwestycja.

### **Pytanie 5**

Czy Zamawiający zgodzi się na całkowite zamknięcie mostu i poprowadzenie ruchu objazdem?

#### **Odpowiedź 5:**

Zgodnie z SIWZ Zamawiający nie wyraża zgody na całkowite zamknięcie mostu i poprowadzenie ruchu objazdem. Podczas remontu mostu należy zachować ruch pojazdów, pieszych po obiekcie, wprowadzając odpowiednie ograniczenia.

### **Pytanie 6**

W przypadku konieczności utrzymania ruchu wahadłowego na moście, czy będzie on mógł być kierowany sygnalizacją świetlną przez całą dobę, czy też trzeba zapewnić ręczne sterowanie ruchem?

#### **Odpowiedź 6:**

Zamawiający wyjaśnia, że do obowiązków Wykonawcy należy sporządzenie projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu i uzyskanie odpowiednich uzgodnień oraz opinii - całość należy uwzględnić w ofercie Wykonawcy. Biorąc jednak pod uwagę znaczne różnice w potokach pojazdów w zależności od pory dnia przewidzieć należy możliwość okresowych zmian programu sygnalizacji świetlnej lub sterowanie ręczne.

### **Pytanie 7**

Zgodnie z rysunkiem nr 03 projektu wykonawczego, w zakres zamówienia wchodzi oczyszczenie chodników na moście i dojazdach (pkt. E). W której pozycji przedmiarowej należy to wycenić?

#### **Odpowiedź 7:**

Zamawiający wyjaśnia, że roboty należy ująć w poz. 7 (Roboty porządkowe - udrożnienie istniejących wpustów z ewentualną wymianą uszkodzonych elementów, usunięcie wegetującej roślinności itp.).

### **Pytanie 8**

W której pozycji przedmiarowej należy wycenić wymianę zalewek wokół dylatacji wraz z kotwieniem z prętów nierdzewnych (wg rys. 04 PW)?