

Opalenica, 20.07.2017

OD5/RD5/ZM/PS/WE017E149504/2017

**Pracownia ELITION**  
**Elżbieta Zbytniewska**  
**ul. Szkolna 23, Tomice**  
**62-060 Stęszew**

Dotyczy: *uzgodnienie branżowe „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2451P Strykowo- Modrze.”*

W odpowiedzi na wniosek w sprawie uzgodnienia ww. projektu przedmiotowy zakres inwestycji uzgadniamy pod warunkiem dostosowania się do następujących uwag. Na planie stwierdziliśmy lokalizację kabla elektroenergetycznych Nn-0,4 KV który występuje w rejonie inwestycji, oznaczono go kolorem czerwonym. W taki sam sposób oznaczone są kable na planie z siecią RD-Opalenica. Odcinek kabla oznaczony [A]-[B] koliduje z projektowaną inwestycją. Ze względu na zaistniałą kolizję proponujemy przeprojektowanie trasy ścieżki rowerowej lub kolidujący odcinek kabla „wynieść” poza obręb inwestycji.

Po realizacji przedstawionej uwagi należy przesłać do RD- Opalenica zweryfikowany plan z uwzględnieniem ww. założeń.

Na planie oznaczono kolorem żółtym słupy linii napowietrznej Nn-0,4 KV, występują one w rejonie inwestycji.

Pozostałe ustalenia.

1. Należy zachować normatywne odległości projektowanej inwestycji od istniejących urządzeń energetycznych
2. W rejonie występowania kabli elektroenergetycznych oznaczonych na dołączonym planie prace związane z realizacją inwestycji wykonywać tylko ręczne.
3. W celu potwierdzenia trasy kabli energetycznych należy wykonać wykopy próbne.
4. Powyższe uzgodnienie nie dotyczy linii konsumentowych, nie będących w eksploatacji RD-Opalenica. Informujemy, że na planie zaznaczono 2 kable konsumentowe SN-15 KV. Ich posadowienie w stosunku do projektowanej inwestycji prosimy uzgodnić z ich właścicielami.
5. Na etapie wykonawstwa, przed przystąpieniem do poszczególnych etapów prac zgłosić się do Kierownika Pogotowia Energetycznego w Stęszewie, który poinformuje o możliwości występowania przyjętych od daty opinii, nowych urządzeń energetycznych (zgłoszenie potwierdzić pieczęcią na piśmie przewodnim).
6. W razie braku możliwości zachowania normatywnych odległości lub kolizji istniejących urządzeń elektroenergetycznych z projektowaną inwestycją należy wystąpić do ENEA Operator Sp. z o.o. RD-Opalenica z pismem od inwestora o wydanie warunków przebudowy kolidujących urządzeń.
7. Uzgodnienie jest ważne 1 rok.

Sprawę prowadzi Piotr Słociński, telefon 61 8847218

k.o.

a/a

Załączniki:

Plan wykonawczy- 2 egz. i plan z siecią RD- Opalenica

z poważaniem

ENEA Operator Sp. z o.o.  
Oddział Dystrybucji Poznań  
Rejon Dystrybucji Opalenica  
Dyrektor

Kazimierz Kupiec

Centrala

ENEA Operator Sp. z o.o.  
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10  
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60  
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl  
www.operator.enea.pl



Opinia Nr RD-10/WE017E/149504/2017  
 Obiekt zaopiniowano w ENEA Operator Sp. z o.o.  
 ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI POZNAN  
 REJON DYSTRYBUCJI OPALENICA

Na terenie nie znajdują się energetyczne  
 urządzenia podziemne n.n. i SN

Na planach naniesiono kolorem.....kable  
 n.n. ....kable SN.....linje nap. SN, n.n.

W/w opinia nie dotyczy kabli konsumentowych nie  
 będących w eksploatacji ENEA Operator Sp. z o.o.  
 ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI POZNAN  
 Rejon Dystrybucji Opalenica  
 Sekcja Rozwoju


20.07.2017  
 data

ENEA Operator Sp. z o.o.  
 Rejon Dystrybucji Opalenica  
 Dział Majątku Sieciowego  
 Sekcja Utrzymania  
 Sam. Ref. ds. Majątku Sieciowego

## LEGENDA

Piotr Słociński

- Projektowany krawężnik 15x30 cm
- Projektowane obrzeże betonowe 8x30 cm
- istniejące granice działek
- Projektowane granice pasa drogowego
- 462/7 Działki pod inwestycję

 <b>PRACOWNIA ELITON</b> Tomice ul. Szkolna 23, 62-060 Stęszew		Data: 06.2017
Inwestor:	<b>ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH          W POZNANIU</b> ul. Zielona 8 61-851 Poznań	Nr zlecenia:
Zadanie: <b>Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2451P Strykowo – Modrze,          gmina Stęszew, powiat poznański, województwo wielkopolskie.</b>		
Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:
Projektant:	Elżbieta Zbytniewska	139/81/Pw
Sprawdzający:	Beata Rajch	7131/7/P/2002
<b>Plan sytuacyjny</b>		Skala: <b>1:1000</b> Nr rys.: <b>2.2</b>